

IBP Fraunhofer Institut Bauphysik  
Stuttgart, 10.06.2009  
Prüfbericht Nr. P5-066.1/2009  
**Wärmedurchgangskoeffizient**



geprüft, DIN EN ISO 12567-1: 2001-02 (Heizkastenverfahren)

**Wellhöfer Bodentreppe**

(Ausführung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz 3D)

**Wärmedurchgangskoeffizient = 1,1**

U-Wert; W/(m<sup>2</sup>K)

- > **Bauteilgeprüfter Dämmwert** für die komplette Bodentreppe
- > **Deutlich besser** als die Anforderungen der EnEV 2009 an Fenster ( $U_{\leq 1,3}$ )