

IBP Fraunhofer Institut Bauphysik
Stuttgart, 22.10.2009
Prüfbericht Nr. P5-185/2009
Wärmedurchgangskoeffizient



geprüft, DIN EN ISO 12567-1: 2001-02 (Heizkastenverfahren)

Wellhöfer Bodentreppe

(Ausführung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz 4D)

Wärmedurchgangskoeffizient

U-Wert; W/(m²K)

= 0,78

- > **Bauteilgeprüfter Dämmwert** für die komplette Bodentreppe
- > **Deutlich besser** als die Anforderungen der EnEV 2009 an Fenster ($U_{\leq 1,3}$)