

IBP Fraunhofer Institut Bauphysik
Stuttgart, 13.10.2009
Prüfbericht Nr. P5-127/2009
Wärmedurchgangskoeffizient



geprüft, DIN EN ISO 12567-1: 2001-02 (Heizkastenverfahren)

Wellhöfer Kniestocktüre

(Ausführung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz 3D)

Wärmedurchgangskoeffizient = 1,0

U-Wert; W/(m²K)

- > **Einzig**er bauteilgeprüfter **Dämmwert** für eine komplette Kniestocktüre/Abseitentüre
- > **Deutlich besser** als die Anforderungen der EnEV 2009 an Fenster ($U_{\leq 1,3}$)