

PHI Passivhaus Institut
Darmstadt, Februar 2017
Zertifikat Nr. 1069as02
Passivhaus Prüfung

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

Wellhöfer Bodentreppe

(Ausführung mit Zusatzausstattung FeuerSchutz FS30 und WärmeSchutz WSPH)

Zertifizierte Passivhaus-Komponente



-> $U_D = 0,45 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

-> einschließlich der **deutlichen Reduzierung der Wärmebrücken** bei Einbau in

- Betondecken $\Psi = 0,07 \text{ W}/(\text{mK})$

- Holzbalkendecken $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$

durch **mitgeliefertes, zertifiziertes FS-PH-Anschluss-System**