

Materialprüfanstalt MPA Braunschweig

26.02.2013

Prüfzeugnis Nr. P-3293/478/12-MPA BS

Feuerwiderstand



geprüft lt. DIN 4102-11

Wellhöfer Kniestocktüre

(Ausführung FeuerSchutz FS30 2S)

Feuerwiderstandsklasse: I 30 Abschluss von Revisionsöffnungen

Feuerwiderstandsdauer: 30 Minuten (beidseitig geprüft nach DIN 4102-2)
Kniestocktüre mit Anschluss-System

-> zulässig zum Einbau in **Installationsschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse I 30**

Tragende und nichttragende, raumabschließende Wände aus:

- Beton- und Stahlbeton aus Normalbeton
- Leichtbeton
- Mauerwerk und Wandbauplatten
- Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge
- bewehrtem Porenbeton

Nichttragende, raumabschließende Wände aus:

- Gipskarton-Bauplatten in Metallständerweise

-> zulässig für Kombination mit **WärmeSchutz 3D**
(Kniestocktüre mit luftdichtem Anschluss)