

Materialprüfanstalt MPA Braunschweig

24.03.2014

Prüfzeugnis Nr. P-3142/911/08-MPA BS

Feuerwiderstand

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

geprüft lt. DIN 4102-2

Wellhöfer Bodentreppe

(Ausführung mit Zusatzausstattung FeuerSchutz FS30 2S)

Feuerwiderstandsdauer: 30 Minuten von oben und unten

Bodentreppe und Deckenanschluss-System

- > zulässig zum Einbau in **Decken der Feuerwiderstandsklasse F30**
- > zulässig für Kombination mit **WärmeSchutz 3D** (Bodentreppe und Deckenanschluss luftdicht)