

Materialprüfanstalt MPA Braunschweig

24.03.2014

Prüfzeugnis Nr. P-3060/000/08-MPA BS

## Feuerwiderstand



geprüft lt. DIN 4102-2

## Wellhöfer Bodentreppe

(Ausführung mit Zusatzausstattung FeuerSchutz FS90 2S)

**Feuerwiderstandsdauer: 90 Minuten** von oben und unten

Bodentreppe und Deckenanschluss-System

-> zulässig für Einbau in **F90-Decken**

-> geprüft mit **WärmeSchutz 3D**  
(Deckenanschluss luftdicht)