

IBP Fraunhofer Institut für Bauphysik
Stuttgart, 13.10.2016
Prüfbericht P7-318/2016

Wärmedurchgangskoeffizient



Dreidimensionale Finite-Elemente-Methode nach DIN EN ISO 10211:2008-04

Wellhöfer Kniestocktüre

(Ausführung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz 4D)

Wärmedurchgangskoeffizient

U-Wert; $W/(m^2K)$

= 0,50

-> **Deutlich besser** als die Anforderungen
der EnEV an Fenster ($U_{\leq 1,3}$)